



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. НАЛЬЧИКУ

КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова, 6, тел: 8-(8662) 96-10-45, fax: 96-32-02, e-mail: ugpnkbr01@mail.ru

Предписание № 106/ 01/38

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МКОУ «Гимназия №1» в лице директора Ордоковой Л.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Нальчика по пожарному надзору № 106 от «20» июня 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «22» августа 2016 г. по 14 ч. 00 мин. «20» июня 2017 г. проведена проверка

Заместителем главного государственного инспектора г. Нальчика по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

пожарному надзору майором внутренней службы Биттировым Керимом

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Мухамедовичем МКОУ «Гимназия №1»

расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Головки, 89

совместно с директором Ордоковой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Деревянные конструкции кровли обработать огнезащитным составом	статьи 6, 52, 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5. СП 2.13130.2012.	01.11.2017	
2	Установить ограждение по периметру кровли	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013, п.8.11 СНиП 21-01-97*,	01.11.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного
инспектора г. Нальчика по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
майор внутренней службы Биттиров Керим Мухамедович



«20» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил



Директор МКОУ «Гимназия №1»

(должность, фамилия, инициалы)

Ордокова Лидия Алиевна

«20» июня 2017 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору